



Certificato numero / Certificate number

MED/0497/147

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION

Si certifica che CSI SPA, Organismo Notificato n. 0497, ha effettuato le procedure di approvazione per l'equipaggiamento identificato di seguito che è risultato essere conforme ai requisiti di Protezione antincendio della Direttiva 2014/90/UE e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/773
This is to certify that CSI SPA, Notified Body n. 0497, did undertake the relevant type approval procedures for the equipment identified below which was found to be in compliance with the Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and of the Implementing Regulation (EU) 2018/773

Richiedente
Applicant

A.B.S. SRL

Viale Lombardia, 310 - 20861 BRUGHERIO (MI) - ITALY

Item MED
MED item

MED/3.52

Descrizione
Description

Estintori carrellati

Non-portable and transportable fire extinguishers

Tipo
Type

14311

Norme di prova
Testing standards

EN 1866-1:2007, EN 1866-2:2014, ISO 11601:2008

Norme di riferimento
Reference standards

Reg. II-2/10, Reg. X/3, 74 Reg. II-2/4, Reg. II-2/10, IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7

L'Allegato A è parte integrante del presente Certificato. Questo certificato è valido se non annullato o revocato, purché le condizioni di cui all'Allegato A siano rispettate e l'equipaggiamento sia mantenuto in servizio in modo soddisfacente.

The Annex A forms part of this Certificate. This Certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided the conditions in the Annex A are complied with and the equipment remains satisfactory in service.

Prima emissione / First issue: 31/08/2009
Ultima emissione / Last issue: 30/08/2019
Scadenza / Expiring: 30/08/2024

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A
EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A

Richiedente/ Applicant: **A.B.S. SRL**

Luogo di produzione/ Place of production:

Viale Lombardia, 310 - 20861 BRUGHERIO (MI) - ITALY

Prodotto Product	Estintore a CO ₂ da 10 kg 10 kg CO ₂ fire extinguisher
Materiale del cilindro Cylinder material	34CrMo4
Materiale della valvola Valve material	ottone / brass
Altezza cilindro Overall length	945 mm
Spessore parete Wall thickness	> 2,64 mm
Diámetro esterno External diameter	154 mm
Diámetro ruote Wheel diameter	300 mm
Capacità del cilindro Cylinder capacity	14 l
Estinguente Extinguishing agent	CO ₂
Classe di fuoco Fire rating	144B
Trattamento superficiale Surface treatment	verniciatura a polvere epossipoliestere ROSSO RAL 3000 paint with epoxypolyester powder RED RAL 3000

Rapporti di prova/ Test reports:

n. 1296-2009 del / dated 30/06/2009 emessi da / issued by Istituto Masini Srl.

Prima emissione / First issue: 31/08/2009

Ultima emissione / Last issue: 30/08/2019

Scadenza / Expiring: 30/08/2024


Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product



CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A

Condizioni generali/ General conditions:

Il Marchio di Conformità può essere affisso all'equipaggiamento tipo approvato sopra descritto e una Dichiarazione di Conformità del Produttore può essere rilasciata solo quando il modulo relativo alla fase di controllo della produzione (D, E o F) previsto dall'allegato B della Direttiva 2014/90/UE è pienamente rispettato e controllato con un accordo scritto di ispezione con un Organismo Notificato.
The Mark of Conformity may only be affixed to the above type approved equipment and a Manufacturer's Declaration of Conformity issued when the production-control phase module (D, E or F) of ANNEX B of the Directive 2014/90/EU is fully complied with and controlled by a written inspection agreement with a notified body.



Prima emissione / First issue: 31/08/2009
Ultima emissione / Last issue: 30/08/2019
Scadenza / Expiring: 30/08/2024

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product

